

Wärme- und feuchtetechnisches Verhalten
von Baustoffen und Bauprodukten
Bestimmung der Wasserdampfdurchlässigkeit
nach DIN EN ISO 12572

Prüfbericht
Nr. 16-001592-PR01
(PB-K02-09-de-01)



Auftraggeber Soudal N. V.
Everdongenlaan 18-20
2300 Turnhout
Belgien

Produkt	Streichbarer Hybrid – Polymerdichtstoff
Bezeichnung	Soudathight Hybrid
Materialbasis	Hybrid - Polymer
Prüfanordnung	Prüfbedingung Satz A (Drycup) nach DIN EN ISO 12572

Gemessen nach den Vorgaben der DIN EN ISO 12572 beträgt
für das obengenannte Produkt die



**Wasserdampfdiffusions-
widerstandszahl
Diffusionsäquivalente
Luftschichtdicke**

$$\mu = 1464$$
$$s_D = 1,4 \text{ m}^*)$$

*) bei geprüfter Materialdicke von 1 mm $\pm$ 10 %

ift Rosenheim
28.07.2016

Michael Freinberger, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter
Materialprüfung

Miriam Kaube, B.Eng.
Stv. Prüfstellenleiter
Materialprüfung

Grundlagen

DIN EN ISO 12572 : 2001-09
Wärme- und feuchtetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten –
Bestimmung der Wasserdampfdurchlässigkeit

Darstellung



Verwendungshinweise

Dieser Prüfbericht dient zum
Nachweis der Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ und der diffusionsäquivalenten Luftschichtdicke s_D des geprüften Materials

Gültigkeit

Die genannten Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf das geprüfte und beschriebene Produkt.

Die Prüfung der Wasserdampfdurchlässigkeit ermöglicht keine Aussage über weitere Leistungs- und qualitätsbestimmenden Eigenschaften des geprüften Produkts.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Bedingungen und Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen“.

Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst insgesamt 6 Seiten

- 1 Gegenstand
- 2 Durchführung
- 3 Einzelergebnisse
- 4 Zusammenfassung